

PV-142 S Saneerauspikapalopostikaappi



Kuvaus

Pikapalopostikaapit valmistetaan 1,25 mm:n ja kelat 1 mm:n teräslevystä. Kaapeissa on aina hitsattu, rakennetta jäykistävä takaseinä ja ovi on vahvistettu. Ovet aukeavat 180 astetta.

Suunniteltu vanhoihin rakennuksiin, joissa hyödynnetään vanhat palopostisyyvennykset. Kaapissa ei ole takaseinää ja kela uppoaa vanhaan aukkoon 100 mm.

Standardi

Valmistetaan EN 671-1 standardin mukaan.

Pinnoitus

Epoksijauhemaalaus.

Vakiovärit:

- harmaa (RAL 7040)
- valkoinen (RAL 9016)
- punainen (RAL 3020)

Letku

1. Kudospintainen polyesteri/EPDM kevytletku. Testattu ja hyväksytty EN 694:2001 standardin mukaan.
 - Max käyttöpaine: 1,2 MPa
 - Murtopaine: 9 MPa
2. Nitriili/PVC-letku jossa on polyesterikudosvahvike. Täyttää EN 694:2001 Type A Class 2 standardin.
 - Max käyttöpaine: 1,2 MPa
 - Murtopaine: 4 MPa

Letkuyhdistelmä on varustettu sumu-/suorasuihkuputkella.

Kela

Kelat ovat aina maalattu punaiseksi. Kelojen keskiöt ovat erikoismessinkivalua ja ne on koeponnistettu. Kelassa on jousella vahvistettu syöttöletku ja 1” sulkuventtiili verkostoon liittämistä varten.

Lukko

Ovessa on rikottavalla lukkosuojalla varustettu erikoislukko. (kuva oikealla)



Letkun mittavaihtoehdot

LVI-koodi	Malli	Koko
2953384	PV-142S	19 mm/30 m
29543387	PV-142S	25 mm/20 m

Mittapiirustus

